


#### OZNACZENIA :

- A** OPRAWA E0.050PC ATLANTYK 3 2x36W IP65  
**AW** MODUŁ GR.036 AWARYJNY 3h 18-36W  
**⚡** ŁĄCZNIK 1-bieg. IP55 "PLEXO"  
**⌚** GNIAZDO 2P+Z IP55 "PLEXO"  
**⌚** GNIAZDO STAŁE KOMBO-POL Z WYŁ. 32A 3P+Z+N PCE 96062540W  
**⌚** PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA 5x4 IP65  
**ØCC** MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA  
**RK-1...** NUMER OBWODU W ROZDZIELNICY

#### UWAGI :

- OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU YDyp I YDY 750V P/T W RURACH RGP
- W POMIESZCZENIACH ZMYWALNI ZASTOSOWAĆ OSPRZĘT SZCZELNY MIN. IP55 MONTOWANY NA WYSOKOŚCI 1,2m OD POSADZKI.
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO SUFITU.
- OBWODY GW 230V WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU YDyp, YDY 750V P/T W RGP
- OBWODY SIŁOWE WYKONAĆ PRZEWODAMI YDY P/T I W RGP

	<b>ELPROMONT BIS Sp.J.</b> ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JÓZEF, ANNA RYCERZ ul. Notecka 31, 64-800 Chodzież tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66 e-mail : zr@elpromont.pl		BRANŻA :		ELEKTRYCZNA
			STADIUM :		PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR :	GMINA BUDZYŃ		OPRACOWAŁ :		
TEMAT :	REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BUDZYNIU		mgr inż. Zbigniew Rycerz upr. bud. 7342/1909/94		
ADRES :	Os. WIERZBOWE 7A, DZ. NR 284/4		PROJEKTOWAŁ : inż. Józef Rycerz upr. bud. 125/74/PW		
TYTUŁ :	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PIĘTRO		DATA :	SKALA :	RYS :
			04.2012	1:100	E-2