

Budzyń dn. 10.05.2012

## **WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA OS. PIASKI**

Dla Osiedla Piaski w Budzynie określa się następujące warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej:

Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:

- a) projekt techniczny sieci wymaga uzgodnienia w GZWiK w Budzynie
- a)** sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur PP o ściankach strukturalnych, jednorodnych rozsączających
- b) studnie wykonać żelbetowe Ø 1000 mm
- c)** wpusty deszczowe wykonać jako betonowe Ø 500mm z osadnikiem
- d)** zrzutu wód deszczowych po oczyszczeniu w separatorze substancji mineralnych i ropopochodnych dokonać do zbiornika retencyjno –  
- rozsączającego
- e) po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej
- f) nawierzchnie dróg doprowadzić do stanu pierwotnego

Każdorazowe odstępstwo od „Warunków..” i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia w GZWiK Budzyń .

KIEROWNIK ZAKŁADU

Janusz Góral